

Miejsce pobrania

Kran, SUW Wólka Nosowska 108A, 08-205 Kornica; ujęcie własne; woda niechlorowana

Inne Ilość próbek jednostkowych 1
Temperatura w momencie przyjęcia próbki 4,9[°C]

Stan próbki w momencie przyjęcia Bez zastrzeżeń

Zleceniodawca Gmina Stara Kornica
Stara Kornica 191
08-205 Kornica
Ident.: 4960213725

Data pobrania próbki/godzina pobrania próbki 28.07.2021, 08:40

Data dostarczenia próbki 28.07.2021

Data rozpoczęcia badań 28.07.2021

Data zakończenia badań 30.07.2021

Lp.	Kierunek badań	Jednostka	Wynik	Niepewność rozszerzona*	Wartość dopuszczalna**	Identyfikator metody badawczej	Miejsce wykonania badań	Status metody
1	Barwa Metoda spektrofotometryczna	mg/l	20 ¹⁾	2	- 5,22C	PN-EN ISO 7887:2012 metoda C+ Ap1:2015-06	Ł	A, R
2	Mętność Metoda nefelometryczna	NTU	3,6	0,5	1.0	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	Ł	A, R
3	Stężenie manganu Metoda spektrofotometryczna	µg/l	138	18	50	PN-92/C-04590/03	Ł	A, W, R
4	Stężenie żelaza Metoda spektrofotometryczna	µg/l	550	55	200	PN-ISO 6332:2001 pkt 7.1.1 PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06	Ł	A, R

¹⁾ T_{po m}=20,1°C, pH=7,4.